

പുതുക്കിയ സപ്ലൈകോഡ്

25 (*625) ശ്രീ. കെ. കെ. ജയചന്ദ്രൻ :

ശ്രീ. എ. കെ. ബാലൻ :

ശ്രീ. കെ. ദാസൻ :

ശ്രീമതി പി. അയിഷാ പോറ്റി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളും വൈദ്യുതി ബോർഡും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളിലെ നടപടിക്രമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതുക്കിയ സപ്ലൈകോഡ് എന്നുമുതലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ; പുതുക്കിയ സപ്ലൈകോഡ് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അവ്യക്തതകൾ നിലവിലുണ്ടോയെന്ന് അറിയിക്കുമോ ;

(ബി) സപ്ലൈകോഡിലെ വ്യവസ്ഥകളും സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ റെഗുലേഷനുകളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ; വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. ആര്യാൻ മുഹമ്മദ്) :

(എ) കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈകോഡ് 2014, 2014 ഏപ്രിൽ 1-ാം തീയതി മുതൽ നിലവിൽവന്നു. ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അവ്യക്തതകൾ ഉള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(ബി) വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(സി) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

പ്രസരണ-വിതരണ നഷ്ടങ്ങൾ

26 (*626) ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ :

ശ്രീ. കോലിയക്കോട് എൻ. കൃഷ്ണൻ നായർ :

ശ്രീ. എ. എം. ആരിഫ് :

ശ്രീമതി കെ. എസ്. സലീഖ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ശൃംഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രസരണ നഷ്ടവും വിതരണനഷ്ടവും എത്രവീതമാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ ;

(ബി) ഇത് എത്ര വീതമായി കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ;

(സി) റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ; വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ഡി) ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്; വിശദമാക്കുമോ?

ഉത്തരവ് വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. ആമ്യാൻ മുഹമ്മദ്) :

(എ&ബി) 2003-04 മുതൽ 2012-13 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രസരണ-വിതരണ നഷ്ട ടാർജ്ജും ബോർഡിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രസരണ-വിതരണ നഷ്ടവും താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു :

വർഷം	കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ട ടാർജ്ജ്	ബോർഡിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം
2003-04	...	27.45
2004-05	24.50	24.95
2005-06	21.89	22.96
2006-07	20.45	21.47
2007-08	19.55	20.02
2008-2009	17.92	18.83
2009-2010	16.92	17.71
2010-2011	16	16.09
2011-2012	15.31	15.65
2012-2013	14.81	15.30
2013-2014	14.73	15.00

കേരളസംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ പ്രസരണ മേഖലയിൽനിന്നും വിതരണ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ വൈദ്യുതിയും കണക്കാക്കുന്നതിന് ഫീഡർ മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം മുഴുവനായും നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ തരംതിരിച്ചുള്ള പ്രസരണ നഷ്ടവും വിതരണ നഷ്ടവും ലഭ്യമല്ല.

(സി) സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുത പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം 2001-02-ൽ 30.76 ശതമാനമായിരുന്നു. കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ചും വിതരണ ലൈനുകൾ വലിച്ചും കൂടുതൽ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചും കേടായ മീറ്ററുകൾ മാറ്റിയും വൈദ്യുതി മോഷണം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉത്തരജിതമാക്കിയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസരണ-വിതരണ നഷ്ടം 2012-13-ൽ 15.30 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വൈദ്യുതി ബോർഡിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ടി കാലയളവിൽ പ്രസരണ-വിതരണ നഷ്ടം 15.46 ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. പ്രസരണ-വിതരണ നഷ്ടം 15.46 ശതമാനം

കുറയ്ക്കുകവഴി 2012-13-ൽമാത്രം 4438 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അതുവഴി 1500 കോടിയോളം രൂപ ലാഭിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ പ്രസരണ-വിതരണ നഷ്ടം താഴെപ്പറയുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ്.

- (എ) ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം
- (ബി) സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ്.
- (സി) പ്രസരണ-വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ശേഷി.
- (ഡി) മീറ്ററിംഗ്.
- (ഇ) വൈദ്യുതി മോഷണം തടയാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ.
- (എഫ്) എൽ.റ്റി. ശൃംഖലയുടേയും എച്ച്.റ്റി.ശൃംഖലയുടേയും ഇ. എച്ച്.റ്റി ശൃംഖലയുടേയും വ്യാപ്തി.
- (ജി) മേൽ ശൃംഖലകളിലെ വൈദ്യുതി വ്യയമാകുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണവും വൈദ്യുതിയുടെ അളവും.

(ഡി) നടപ്പുസാമ്പത്തികവർഷം അതായത് 2014-15-ൽ വൈദ്യുതി പ്രസരണ-വിതരണ നഷ്ടം 14.7 ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാണ് സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി 22 പുതിയ സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 340 സർക്യൂട്ട് കിലോമീറ്ററോളം പുതിയ പ്രസരണലൈനുകളും 3000 സർക്യൂട്ട് കിലോമീറ്ററോളം എച്ച്. റ്റി. ലൈനുകളും 4000 വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കൂടാതെ 10.5 ലക്ഷം കേടായ മീറ്ററുകളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആറിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന പുനരാവിഷ്കൃത ഊർജ്ജിത ഊർജ്ജവികസന പരിഷ്കരണ പദ്ധതി (ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി.) യുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം പദ്ധതിപ്രദേശത്തെ പ്രസരണ-വിതരണ വാണിജ്യ നഷ്ടം 15 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാക്കി കുറയ്ക്കുക എന്നാണ്. ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിലെ 43 റൗണ്ടുകളിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.

പ്രസരണനഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെയും ലൈനുകളുടെയും പ്രവൃത്തികൾ മിഷൻ 676-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നു.